



**МЧС РОССИИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
МЧС РОССИИ ПО  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  
(Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы  
по г. Липецку и Липецкому району  
УНД и ПР ГУ МЧС России  
по Липецкой области)**

398055, г. Липецк, ул. Московская, 16  
тел. 22-89-26 Факс 22-89-39  
телефон доверия 22-88-60  
e-mail: [ondiprlipetsk@mail.ru](mailto:ondiprlipetsk@mail.ru)

На № 03.08.2021 № В/Н  
от \_\_\_\_\_

И.о. директора  
МБОУ № 32 г. Липецка

В.И. Раздобарину

ул. Октябрьская, д. 88 А, г. Липецк

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ №358**

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

«3» августа 2021 года

г. Липецк

Я, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области, государственный инспектор города Липецка и Липецкого района Липецкой области по пожарному надзору, Рыбкина Анастасия Анатольевна, рассмотрев постановление № 358 от 3 августа 2021 года по делу об административном правонарушении в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – и.о. директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения № 32 г. Липецка (далее - МБОУ № 32 г. Липецка), расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88 А, Раздобарина Владимира Игоревича,

**УСТАНОВИЛ:**

30 июля 2021 года в 14 час. 40 мин. при проведении плановой выездной проверки пожарной безопасности в отношении МБОУ № 32 г. Липецка, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 88 А, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1.	На системы противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем, не разработан регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ), ч. 5.2 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»
2.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), эксплуатируемых сверх срока службы.	п.54 ППР в РФ

чем **совершено** административное правонарушение, предусмотренное **ст. 20.4 ч.1** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **Вам необходимо:**

1. Принять исчерпывающие меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. Разработать план устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности.
3. Назначить приказом по организации лиц, ответственных за выполнение нарушений, указанных в постановлении № 358 от 03.08.2021, с которым ознакомить назначенных лиц.
4. Копии плана устранения выявленных нарушений и приказа о назначении ответственных лиц направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Липецкой области (каб. 209)

В течение **1 (одного) месяца** с момента получения данного представления **Вам необходимо** сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со **ст. 19.6** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за **непринятие мер** по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, **предусмотрена административная ответственность.**



Старший инспектор ОНД и ПР по  
г. Липецку и Липецкому району УНД и ПР  
А.А. Рыбкина

Представление получил 03.09.2021, заместитель руководителя ( Рудобарин В.И. )  
(дата, должность, подпись) (Ф.И.О.)

Представление направлено \_\_\_\_\_  
(дата, № почтового отделения и № заказного письма)