

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-01)

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО Г. ЛИПЕЦКУ**

398055, г.Липецк, ул.Московская,16 (22-89-26)

**Предписание N 196/1/79**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

*муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению №32 г. Липецка*

*В период со 25 июля 2017 года по 1 августа 2017 года проведено мероприятие по надзору старшим инспектором ОНД по г.Липецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области,*

*старшим лейтенантом внутренней службы Рыбкиной Анастасией Анатольевной*

*совместно с директором Бельских Л.Н., заместителем директора по АХЧ Лаврентьевой Т.В.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Стены в столовой отделаны горючими материалами (ламинатом), сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности, на которые не предоставлен	п. 5 ст. 52, ч. 1 ст. 89, п.11 ст.13, п.6 ст.134, таблиц №№ 3,29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	До 01.12.2017	
2.	Склад хозяйственного инвентаря (Лит а согласно техническому паспорту), склад материалов и гараж (Лит Б согласно техническому паспорту) не оборудованы извещателями автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», приложение А, п. А4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,	До 01.12.2017	

		таблица №2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п.7 таблица №2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности по г.Линецку УНД и ПР Рыбкина А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



"1" августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ *Рыбкин*  
(подпись)

*Директор Ткачих И.Н. Рыбкин*  
(должность, фамилия, инициалы)

"01" августа 2017 г.

Телефон доверия 22-88-60